

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ в образовательных учреждениях



**Каким документом регламентируются нормативы отопления помещений образовательных учреждений?**

Существуют определенные нормативы по отоплению (Постановление правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.), которые едины для всех регионов и подача тепла происходит при условии, если в течение 5 суток средняя суточная температура наружного воздуха держится на пределе 8°C и ниже.

Требования к температурному режиму в основных помещениях дошкольных образовательных организаций в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 в помещениях приемных, игровых младших, средних, старших групп составляет 21°C, в помещениях спальных групп – 19°C.

В общеобразовательных организациях в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 температура воздуха должна составлять в учебных помещениях и кабинетах 18-24°C.

**Как осуществляется контроль теплового режима?**

Сотрудники образовательных учреждений **ежедневно** контролируют воздушно – тепловой режим.

На основании Постановления Администрации Муниципального района Благовещенский район № 1119 от 13 сентября 2019 года отопительный сезон начался с 16 сентября 2019 года.

**К кому можно обратиться, в случае выявления нарушений в тепловом режиме помещений?**

Рекомендуется обращаться к директору школы или к заместителю начальника МКУ Управление образования – Ильясовой Зульфие Рашитовне.

тел. 8 (34766) 3-28-19, 3-20-99.